

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. B 3481/2015

Strana: 1
Stran celkem: 1

Datum příjmu: 19.3.2015

Zákazník: Úřad městyse Chudenice
Kvapilova 215
339 01 Chudenice

Analyzovaný materiál: pitná voda dle 252/2004 Sb.

Datum ukončení analýzy: 23.3.2015

Datum odběru: 19.3.2015

Odběr provedl: Zákazník Slunčák, Aquašumava s.r.o., osvědčení č. 407

Typ odběru vzorku: Odběr pitné vody-zákazník

Konzervace po odběru: chlazením

Číslo prot. o odběru: 15/305 - 15/307

Seznam příloh: protokol o odběru č. 15/305 - 15/307

MĚSTYS CHUDENICE		Číslo dopr.
DOŠLO: 27. 03. 2015		Zpracovatel
Č.j.: 140		Úkl. znak
Příloha		2000 vody

Č. vzorku

K2525

Označení vzorku

Chudenice, č.p. 270 - MŠ; vz. č. 15/305

Limitní hodnoty převzaty z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Parametr	jednotka	č.vzorku: K2525	NM	norma	Identifikace zkušební metody	Akr
Kolonie 22°C	KTJ/1ml	6	---	max. 2x10 ²	MIB 17:ČSN EN ISO 6222 (4)	A
Kolonie 36°C	KTJ/1ml	1,6x10 ²	!	max. 20	MIB 17:ČSN EN ISO 6222 (4)	A
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0		max. 0	MIB 01 část 2:ČSN EN ISO 9308-1 (4)	A
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		max. 0	MIB 01 část 2:ČSN EN ISO 9308-1 (4)	A

Poznámka:

Výsledky označené ! nesplňují limity uvedené v právních předpisech.

Číslice u označení SOP označuje pracoviště, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno, Polní 23/340, 639 00 Brno;

2-Labtech Paskov, Rudé armády 637,739 21 Paskov; 4-Labtech Klatovy, Pod Nemocnicí 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech Sušice, Pražská 1087,342 01 Sušice

Nejistota měření (NM) je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Informace "Akr" rozlišuje akreditované (A) a neakreditované (N) standardní operační postupy (SOP). Zkoušky s uděleným flexibilním rozsahem akreditace jsou označeny FRA 1 (typ 1) a FRA 2 (typ 2). Akreditované zkoušky provedené v jiné laboratoři jako subdodávky jsou označeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charakteru a státního odborného dozoru.

Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Protokol vystaven:
24.3.2015



Ing. Hana Nebeská
zástupce vedoucího Hygienické laboratoře Klatovy

